


# 認 定 書

国住指第6478号  
平成14年7月5日

吉野石膏株式会社  
代表取締役社長 須藤永一郎 様

国土交通大臣 林 寛子



下記の構造方法又は建築材料については、建築基準法第68条の26第1項（同法第88条第1項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、同法第2条第九号及び同法施行令第108条の2（不燃材料）の規定に適合するものであることを認める。

## 記

1. 認定番号

NM-0296

2. 認定をした構造方法又は建築材料の名称

アクリル樹脂系塗装/せっこうボード

3. 認定をした構造方法又は建築材料の内容

別添の通り

1. 一般名

アクリル樹脂系塗装/せっこうボード

2. 使用部位

天井

3. 材料構成等

項 目	内 容	
形状・寸法等	形状	平板
	表面の形状	エンボス (エンボス最大深さ：1.5 mm) (表面化粧欠損面積率：2～4%(100 cm <sup>2</sup> 当たり))
	厚さ (mm)	9.5±0.5
	質量 (kg/m <sup>2</sup> )	7.13±0.71
	大きさ (mm)	標準 455× 910 最小 455× 455 最大 1210×4500
	かさ比重	0.75±0.075
	含水率 (%)	3 以下
	曲げ強さ (N/mm <sup>2</sup> )	7.0 以上
組成・構成等	基材	せっこうボード 厚さ 9.4 mm 、質量 7,030 g/m <sup>2</sup> ・せっこうボード用表面原紙 厚さ 0.3 mm 、質量 180 g/m <sup>2</sup> ・芯材 厚さ 8.8 mm 、質量 6,670 g/m <sup>2</sup> 構成 { 二水せっこう 99.0% 接着増強剤(でんぷん系) 0.6% 分散剤(ナフタリン系) 0.2% 発泡剤(アニオン系界面活性剤) 0.2% ・せっこうボード用裏面原紙 厚さ 0.3 mm 、質量 180 g/m <sup>2</sup>
	表面化粧	アクリル樹脂系塗料 厚さ：0.1 mm以下 質量：100 g/m <sup>2</sup> (固)以下 有機質量：100 g/m <sup>2</sup> (固)以下

4. 構成断面等

