




認定書

国住指第107号
平成13年2月15日

吉野石膏株式会社

代表取締役社長 須藤 永一郎 様

国土交通大臣 林 寛子



下記の構造方法又は建築材料については、建築基準法第68条の26第1項（同法第88条第1項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、同法施行令第115条の2の2第1項第一号イ及びロ（間仕切壁(耐力壁):各1時間）の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号

QF060BP - 0001

2. 認定をした構造方法又は建築材料の名称

両面ガラス繊維不織布入せっこう板張/中空枠組壁工法間仕切壁

3. 認定をした構造方法又は建築材料の内容

別添の通り